



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach  
A-1010 Wien, Schuberting 14  
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0\* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25  
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at



Akkreditiert durch das Bundesministerium  
für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft



## ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes  
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

Registrierungsnummer

**W 1.578**

Geltungsdauer

**bis Ende Jänner 2021**

Inhaber

**Aquafides Schweiz AG**

Pfäffikerstraße 37  
8310 Kemptthal  
SCHWEIZ

◆ Vertrieb in Österreich

Aquafides GmbH  
Photo Play Straße 1  
4860 Lenzing

Hersteller

Aquafides Schweiz AG / CH

Prüfungsart

Verlängerungs- und Ergänzungsprüfung

Prüfbericht

1700994-001 vom 31. Mai 2017

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

• QS-W 806 Ausgabe Mai 2017

Produkt

UV-Desinfektionsanlage mit der  
Typenbezeichnung

**6 AF 300 T**

Bauform:

U-Bauform, Einlauf radial, Auslauf radial

Typprüfung gemäß:

ÖNORM M 5873-1:2001, Verfahren B

Strahlertechnologie:

Niederdruck

Anzahl der Strahler:

6

Typenbezeichnung des Anlagensensors:

D-SICONORM / DigiNORM

Typenbezeichnung der UV-Strahler:

AF 300

Leistung der UV-Strahler:

400 Watt

Anschluss:

Flansch DN 200

Druckstufe:

PN 10

Weitere Angaben siehe Seite 2

ZVR 818158001

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“

Wien, am 9. August 2017

Dipl.-Ing (FH) Alexander Schwanzer  
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle